

Legenda podzemné inžinierske siete

	telekomunikačné káble v správe Slovak Telekom,a.s.
	STL plynovod v správe SPP - distribúcia, a.s.
	NTL plynovod v správe SPP - distribúcia, a.s.

Poznámka !
Podzemné vedenia sú zakreslené len informatívne.
Pred začatím výkopových prác je potrebné prizvať
správcov inžinierskych sietí na ich vytýčenie.

Poznámka !
Vodovod v správe obce nie je zakreslený.

projektovaná trafostanica

DETAIL: "A"

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : N1 (VN), LAHKÁ (NN)
ZNĚČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

ZNĚČISTENIE OBLASTI: MALE - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zesilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Východoslovenská distribučná, a.s.

Košice

43

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki	SAJDA
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Peter Zlaczki	
PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki	
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Peter Frák	
STAVEBNÁ	Ing. Peter Frák	
Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Vyšný Žipov	
Výšný Žipov - zriadenie TS, úprava VN, NN a DP		
NÁZOV STAVBY		
NÁZOV VÝKRESU	Umiestnenie stavby	

Čierne n. Topľou

Hiliné

M 1:5 000

Člen innoGY

Člen inogy

projekt pre UK

ČÍSLO VÝKRESU

Vyšný Žipov - zriadenie TS, úprava VN, NN a DP

Umístění stavby

[illegible]

161 • 421 (0)55/610 2267

101 - 421 0155/610 2185 www.vads.sk projektiv@vads.sk

www.vds.sk - projektivnyds.sk