

DETAIL: "B"

Vyšný Žipov

Legenda podzemné inžinierske siete

- telekomunikačné káble v správe Slovak Telekom, a.s.
- STL plynovod v správe SPP - distribúcia, a.s.
- NTL plynovod v správe SPP - distribúcia, a.s.

Poznámka !
Podzemné vedenia sú zakreslené len informatívne.
Pred začatím výkopových prác je potrebné prizvať správcov inžinierskych sietí na ich vytyčenie.

Poznámka !
Vodovod v správe obce nie je zakreslený.

projektovaná trafostanica

DETAIL: "A"

Dokumentácia bola overená v územnom konaní a je požiadavkou pre vypracovanie projektu stavby na základe rozhodnutia o umiestnení stavby číslo: ÚP.99/2017-00090 dňa 31.3.2017

[Signature]
pečiatka a podpis

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : N1 (VN), LAHKÁ (NN)
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojité alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky



Východoslovenská distribučná, u.s.
Kašica
43

M 1:5 000

Čierne n. Topľou

Hlinné

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki	SADA		Člen innogy
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Peter Zlaczki			
PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki			
VEDÚCI TVARU	Ing. Peter Frák			
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.			
MESTO STAVBY	Vyšný Žipov	STUPEŇ	projekt pre ÚK	
NAZOV STAVBY	Vyšný Žipov - zriadenie TS, úprava VN, NN a DP	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-9635	ČÍSLO VÝKRESU
		DATUM	02/2017	1
		FORMAT	3xA4	
		MERKA	1:5 000	
NAZOV VÝKRESU	Umiestnenie stavby			